

Таблица 5 - Программа снижения потерь электроэнергии

ООО "Химпром"
наименование ТСО

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения		Ответственная служба	Объем мероприятий	Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/%						
		начало	окончание			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Организационные мероприятия											
2	Технические мероприятия											
2.1	Замена выбывших из строя устройств компенсации реактивной мощности	2012	2012	Главный энергетик	1,8 Мвар					144/0,09	288/0,18	288/0,18
3	Совершенствование систем расчетного и технического учета											
3.1	Установка дополнительных электросчетчиков	2011	2011	Главный энергетик	2 шт.							
3.2	Установка автоматизированной системы учета электроэнергии на подстанции	2012	2013	Главный энергетик	1 шт.							
3.3	Установка отдельных счетчиков учета электроэнергии, расходуемой на собственные нужды подстанции	2011	2011	Главный энергетик	2 шт.					144/0,09	288/0,18	288/0,18
4	Всего									3,60	7,20	7,20
4.1	СПРАВОЧНО: Всего в процентах от фактических потерь электроэнергии									0,09	0,18	0,18
4.2	СПРАВОЧНО: Всего в процентах от отпуска электроэнергии в сеть											

Чернышев А. В.
Ф.И.О.Директор
Должность

Подпись